

ARE Nord-Pas-de-Calais

CCFI
222 BIS RUE DE VIEUX BERQUIN
SERVICE URBANISME
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 09 70 83 19 70
Télécopie :
Courriel : npdc-are@enedis.fr
Interlocuteur : BROMBIN Anais

Objet : **Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme**
CALAIS, le 16/10/2025

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'autorisation d'urbanisme PA05963424000010 concernant la parcelle référencée ci-dessous :

<u>Adresse :</u>	Route Nationale 59190 WALLON-CAPPEL
<u>Référence cadastrale :</u>	Section ZE , Parcelle n° 0340 Section ZE , Parcelle n° 0209 Section ZE , Parcelle n° 0556
<u>Nom du demandeur :</u>	Coeur de Flandre Agglo

Nous avons instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet. L'autorisation d'urbanisme concernant un lotissement, nous avons basé notre réponse sur l'hypothèse d'une puissance de raccordement globale du projet de 682 kVA triphasé.

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, le raccordement de ce projet au réseau public de distribution nécessite un branchement avec des travaux sur le réseau (extension).

Cette réponse est donnée à titre indicatif et est susceptible d'être revue dans le cas :

- de la non obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires ;
- de la non obtention des autorisations administratives ou de prescriptions administratives ;
- d'une évolution du réseau électrique depuis la date de la demande en objet ;
- d'une évolution de la demande du pétitionnaire (puissance, situation...).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Anais BROMBIN
Votre conseiller